

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ №022433-1«13» апреля 2021гг. Махачкала**Выдано: Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах**

Об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки №026740 от 13.04.2021г по результатам внеплановой выездной проверки Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Фонд) по распоряжению (приказу) от 01.04.2021г №42350, предметом которой являлась проверка исполнения предписаний по многоквартирному дому по адресу: г. Махачкала, ул. Магомедтагирова, д. 184, выданных на основании акта проверки №026701 от 04.03.2021г по результатам плановой выездной проверки Фонда по распоряжению (приказу) от 12.01.2021г №41222.

Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений**Принять меры по:**

1. Устранению посторонних шумов и вибраций при движении лифтовых кабин, а также при открывании/закрывании дверей лифта (ПСД) – до 30.04.2021;
2. установке кожух на двигатели лифта (ПСД) – до 30.04.2021;
3. устройству бортиков вокруг отверстий в плите перекрытия над шахтой лифта (ПСД) – до 30.04.2021;
4. заделке порог перед дверьми лифта надлежащим образом (ПСД) – до 30.04.2021.

Предписание выдал:

Главный специалист-инспектор
Госжилинспекции РД



(подпись)

Магомедов М.А.
(фамилия, имя, отчество)

Принимали участие:

_____ (ФИО, подпись)

_____ (ФИО, подпись)

Предписание вручено:

" " 20 г.

_____ (подпись)

представителю юридического лица _____

(ФИО, подпись)

Замечание по предписанию _____

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ).

