ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г. Махачкала. пр. Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ №021333

« <u>31</u> » <u>марта</u> 20 <u>21</u> г.		<u>РД, г.Махачкала</u> (место составления)	
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: а	икта инспекционной проверки № 0273550° обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения	г 31марта 2021 г.	octaonemm,
	кала, тер. сдт. «Пальмира», д.319 «а»	*	
Год постройки:	IЫЕ ЖИЛОГО ДОМА: ий: Материал стен: : подвала: кровли: <u>придом.т</u>		
ВЫДАНО: ОАО «Ма	: подвала: кровли: <u>придом.т</u> хачкалаводоканал», ИНН 0560037035 вание юридического, должностного, физического лица – наруши		
Код наруше- ния	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
Нарушен п. 1 Приложения N 1 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от	На границе эксплуатационной ответственности жилого дома №319 «а» (водоразборный кран во дворе ж/дома) по адресу г. Махачкала, тер. сдт. «Пальмира» давление х/воды составило P=0,0 кгс/см.кв.	Обеспечить нормативную подачу х/ воды в жилой дом №319 «а» по адресу: г. Махачкала, тер. сдт. «Пальмира».	
06.05.2011r.» № 354.			14.04.2021г
	инспектор <u>ГЖИ РД Исагаджиев М.Х.</u> (Ф.И.О.,подпись)	MALG	
<u>ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:</u> <u>ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО</u>	(Ф.И.О.,подпись) Э: ""	г	
представителю юридического	олица (Ф.И.О.,подпись)		
ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИ			

^{*}О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст. 19,5 ч.1 КоАП РФ)