

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

**ПРЕДПИСАНИЕ №022464****« 04 » марта 2021г****г. Махачкала****Выдано: Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах**


Об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки №026701 от 04.03.2021г по результатам плановой выездной проверки Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Фонд), согласно распоряжению (приказу) от 12.01.2021г №41222, предметом которой являлось осуществление регионального жилищного контроля за соответствием деятельности Фонда установленным требованиям в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы в 2020 году, вержденного постановлением Правительства РД от 08.06.2020г №112, в жилом доме по адресу: г. Махачкала, пр. А. Акушинского, д. 6, корп. 1.

**Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений****Представить:**

1. акты на произведенные скрытые работы по очистке стен машинных отделений – до 26.03.2021г.

**Принять меры по:**

1. окраске стен машинного отделения 1-го подъезда надлежащим образом (ПСД) – до 26.03.2021г;
2. Устранению посторонних шумов и вибраций при движении лифтовых кабин, а также при открывании/закрывании дверей лифта (ПСД) – до 26.03.2021г;
3. закреплению надлежащим образом обрамления дверей лифтовых шахт (ПСД) – до 26.03.2021г;
4. установке бортиков вокруг отверстий в плите перекрытия над шахтой лифта (п. 5.2.6.3.3 ГОСТ 33984.1-2016) – до 26.03.2021г;
5. установке диэлектрических ковриков перед электрическим оборудованием в машинном отделении (ПСД) – до 26.03.2021г;
6. установке зеркала в кабине лифта 1-го подъезда (ПСД) – до 26.03.2021г;
7. вывозу остатков строительного мусора и инвентаря (ПСД) – до 26.03.2021г;
8. обеспечению функционирования кнопка вызова лифта на 8 этаже (ПСД) – до 26.03.2021г;
9. установке в кбинах лифта табличек правил пользования лифтами (п. 5.1.2 ГОСТ 33984.1-2016) – до 26.03.2021г.



**Предписание выдал:**

**Главный специалист-инспектор  
Госжилинспекции РД**



**Абутаев К.М.**  
(фамилия, имя, отчество)

**Принимали участие:**

\_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)  
\_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)

**Предписание вручено:**

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ (подпись)

представителю юридического лица \_\_\_\_\_

(ФИО, подпись)

**Замечание по предписанию**

\_\_\_\_\_

\*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

\*\*За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ).