

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	<p>замок, нарушение изоляции электрических проводов в щитках, не закреплены автоматические выключатели;</p> <p>- местами отсутствуют элементы дверей электрических щитков;</p> <p>- пыль на подоконниках, остекление подъездных оконных рам загрязнено.</p> <p>Согласно п.10 (а,б,в,г) «Правил содержания общего имущества» от 13.08.2006г. №491 общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.</p>		

Примечание: 1. Пустые строки прочеркнуть; 2. При продолжении таблицы указать – на ___ листах.

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: Магомедов М.Г.

(Ф.И.О.,подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: Увайсов М.А.

(Ф.И.О.,подпись)

(Ф.И.О.,подпись)

(Ф.И.О.,подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: "18" 03 2011г

физическому лицу _____

(Ф.И.О.,подпись)

представителю юридического лица _____

Увайсов М.А.

(Ф.И.О.,подпись)

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРЕДПИСАНИЮ

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)