

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 021537

« 17 » 02 2021 г. г. Махачкала.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: №026788 от 17.02.2021г акт. пров.

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, пр. И. Шамиля, д. 4, 5

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____

Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____

Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ТСЖ, Прогресс-2 г. Махачкала

ВЫДАНО: ТСЖ, Прогресс-2 г. Махачкала.

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	п. 5.2.1; п. 5.2.7 и приложение 11 ПИМТЖИФР от 27.09.2003г №170	Обеспечить равномерное распределение теплоносителя по стоякам центрального отопления (наладить циркуляцию) в многоквартирном доме №4, 5 пр. И. Шамиля г. Махачкала.	28.02.21.
2	п. 3.2.11 ПИМТЖИФР от 27.09.2003г №170	Установить приводчик на дверь в 3-ем подъезде	28.02.21.

