

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 021271.

«18» февраля 2021 г.

РД, г.Махачкала
место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акта инспекционной проверки № 026589 от 04 февраля 2021 г.
(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, ул. Астемирова, д.3,**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:**

Год постройки: _____ Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____
Площадь (кв.м): _____ общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

ВЫДАНО: ПАО «Россети Северный Кавказ»-кр.Ставропольский(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
Ст.7.23 КоАП РФ	ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго», являясь гарантирующим поставщиком электроэнергии, нарушило правила предоставления коммунальных услуг населению, а именно: 03.02.2021г. в 15:00 в доме № 3 по ул.Астемирова, г.Махачкала, был установлен регистратор показателей качества электрической энергии Парма РК 1.01 № 0292,со сроком очередной поверки 02.02.2024 г.. Согласно протокола № 5 от 04.02.2021 г. отклонения частоты и напряжения, суммарный коэффициент гармонических составляющих и коэффициенты п-й гармонической составляющей напряжения не находятся в границах установленных норм в соответствии п.п.4.2.1.,4.2.2.,4.2.4. ГОСТ 32144 , что не соответствует нормативному уровню предоставления коммунальных услуг потребителям. Нарушены п. 9,10 Приложения № 1 и п.31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и	Обеспечить нормативную подачу электрической энергии в многоквартирный дом № 3, ул.Астемирова, в г. Махачкала. ОТПРАВЛЕНО ПОЧТОМ «18» 02 2021г.	26.02.2021г

жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 г. № 354.

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: Инспектор ГЖИ РД

Лукманов Н.Л.

(Ф.И.О.,подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: Представитель ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго» по
доверенности Магомедов Р.И.

(Ф.И.О.,подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: " 18 " 02 20 21 г

представителю юридического лица

(Ф.И.О.,подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)