

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г. Махачкала. пр. И.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022014

« 16 » февраля 2021 г

Каспийск.
(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 026774 от 15 февраля 2021 года
(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: г. Каспийск, ул. Хизроева, д.11, кв. 25
(адрес местонахождения нарушителя)

ВЫДАНО: ООО «Каспий Тепло Сервис»
(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

| Код нарушения | Установленные нарушения | Мероприятия (работы), подлежащие исполнению дл устранения допущенных нарушений | Сроки исполнения |
|---------------|--|---|------------------|
| | <p>В квартире 25 многоквартирного дома 11 по ул. Хизроева, г. Каспийск в точке водоразбора помещении кухни температура горячей воды составляет $T=44^{\circ}\text{C}$.</p> <p>При температуре наружного воздуха $T=3^{\circ}\text{C}$, на вводе в дом параметры теплоносителя составляют: $T_{п.}=57^{\circ}\text{C}$, $T_{обр.}=34^{\circ}\text{C}$, что не соответствуют нормативному уровню.</p> <p>Нарушен: п. 5, приложения № 1 постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354; ч. 15 ст. 161 ЖК РФ.</p> <p>Замеры производились термометром ТТЖ-М прошедший госповерку в 2020г.</p> | <p>Довести температуру горячей воды в точках водоразбора жилых помещений и параметры теплоносителя на вводе в указанный дом до нормативного уровня.</p> | 25.02.2021г |

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: Г.М. Юсупов
(Ф.И.О.,подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: Заказчик услуг
(Ф.И.О.,подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: " 16 " 02 2021г.

представителю юридического лица Заказчик услуг
(Ф.И.О.,подпись)

физическому лицу
(Ф.И.О.,подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)

Общество с ограниченной ответственностью
КАСПИИТЕПЛОСЕРВИС
ул. Байрамова, д. 18, г. Каспийск,
Республика Дагестан, 368300

Магомедов Гаджи
16.02.2021г