ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г. Махачкала. пр. И.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022495

« 04 » _ октября 2021 г

Каспийск. (место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ:

Акта проверки № 029088 от 30 сентября 2021 года

(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: Карабудахкентский раон, п. Манас, ул. Школьная, дом 17

(адрес местонахождения нарушителя)

ВЫДАНО:

ПАО «Россети Северный Кавказ», г. Махачкала

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код чаруше- ния	Установленные нарушения	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения	
	Проверкой установлено, что на вводе в жилой дом 17 по ул. Школьная, п. Манас, Карабудахкентского района напряжение в электросети составляет: U = 173Bт, на вводе в жилой дом 14 по ул. Школьная напряжение в электросети составляет: U = 166Bт, на	Принять меры по доведению напряжения в жилых домах 14 и 17 по ул. Школьная, п. Манас и в жилом доме 1 по ул. Щмидта, п. Манас до нормативного уровня.	12.10.2021г	
	вводе в жилой дом 1 по ул. Шмидта напряжение в электросети составляет: U = 169Вт, что не соответствуют нормативному уровню (норма U= 220ВТ = +/-10%). Нарушен: п. 10 приложения 1 и п. 31			
	постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354; ч. 15 ст. 161 ЖК РФ. Замеры производились электрическими клещами 266 Clamp Meter, прошедший госповерку в 2021г.			

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:	Г.М. Ю	OVITOR	1		
пп едписание выдал;	1 .141. 10	СУПОВ	regi		
		(Ф.И.О.,подпись)			
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:	Sacoung a	ipreferchentent	ne shure	Tayl	
	,	(Ф.И.О.,подпись)			
ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО	: "04" 10, 2	.021г.			
представителю юридического з	лица Зачеошить	upegere fautes	ue eluse	Tay	-
		(Ф.И.О.,подпись)	7 %		
физическому лицу					
**		(Ф.И.О.,подпись)			~
ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИС	САНИЮ	1	,		

(Рессети Северный Кавказ» Филиал «ПАО Россети Северный Кавказ»-«Дагэнерго» Входящий №

^{*}О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании. истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ) убличное акционерное общество