## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г. Махачкала. пр. И.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

## ПРЕДПИСАНИЕ № 022496

октября	2021 г
	октября

Каспийск. (место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ:

Акта проверки № 029085 от 01 октября 2021 года

(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ:

г. Каспийск, ул. Г. Цадасы, д.43, кв. 70

(адрес местонахождения нарушителя)

ВЫДАНО:

ООО «Каспий Тепло Сервис»

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код		Мероприятия (работы), подлежащие	1 12
наруше-	Установленные нарушения	исполнению дл устранения допущенных	Сроки
ния		нарушений	исполнения
	В квартире 68(расположенного	в.	
	под квартирой 70 многоквартирного	Довести температуру горячей воды в	
	дома 43 по ул. Г. Цадасы, г. Каспийск в	точках водоразбора кв. 70, кв. 68 и на	11.10.2021г
	точке водоразбора помещении кухни	вводе в дом до нормативного уровня.	
	температура горячей воды составляет	8 *\d	
	$T=42^{0}$ С. На вводе в дом параметры	, A	
	теплоносителя составляют: $T_{\rm m} = 49^{0}$ C,		
	$T_{\text{обр.}}$ = 46 $^{\circ}$ С, что не соответствуют		
	нормативному уровню.		
	Нарушен: п. 5 приложения № 1		
	постановления Правительства РФ от		
	06.05.2011г. № 354; ч. 15 ст. ЖК РФ.		
	Замеры производились термометром		
	ТТЖ-М прошедший госповерку в 2021г.		
		.60	

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:	Г.М. Юсупов	
принимали участие:	Закошим иредельным ие мине Тур	
ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО	(Ф.И.О.,подпись) • " 04" //) 2021 г	
III EAIMCAIME DI VIENO		
представителю юридического	лица Заношни иризектичем не авения бар	7
	(Ф.Й.О.,подпись)	•
физическому лицу		
*	(Ф.И.О.,подпись)	
ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИС	САНИЮ	×.5
	₫wa S. P. L. P. D. L.	

\*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

\*\*За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)

общество с ограниченной ответственностью "Касций Тепло Сервис" вход. № 4545