## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г. Махачкала. пр. И.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

## ПРЕДПИСАНИЕ № 022494

« 23 »	сентября	2021 г	,
--------	----------	--------	---

Каспийск.

(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ:

Акта проверки № 027272 от 30 марта 2021 года

(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ:

г. Каспийск, ул. Г. Цадасы, д.43, кв. 70

(адрес местонахождения нарушителя)

ВЫДАНО:

ООО «Каспий Тепло Сервис»

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код наруше- ния	Установленные нарушения	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению дл устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	В квартире 70 многоквартирного дома 43 по ул. Г. Цадасы, г. Каспийск в точке водоразбора помещении кухни температура горячей воды составляет Т=25°С. На вводе в дом параметры теплоносителя составляют: $T_n$ =36°С, $T_{\text{обр}}$ =28°С, что не соответствуют нормативному уровню.  Нарушен: п. 5 приложения № 1 постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354; ч. 15 ст. ЖК РФ. Замеры производились термометром ТТЖ-М прошедший госповерку в 2021г.	Довести температуру горячей воды в точках водоразбора кв. 70 и на вводе в дом до нормативного уровня.	28.09.2021r

<u>ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:</u> <u>ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:</u>	г.М. Юсупов  (Ф.И.О.,подпись)  декошит иредетавлення не авиня (Ф.И.О.,подпись)	
	(Ф.И.О.,подпись)	
ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО	<u>: "23" θ9 2021</u> Γ.	
представителю юридического.	лица замошни и/орегеничем на shине фур	· .
	(Ф.И.О.,подпись)	
физическому лицу		
	(Ф.И.О.,подпись)	
ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИС	САНИЮ	
5	0 .	
	A PLANTAGE OF THE PROPERTY OF	

\*\*За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)

OBMECTBO C OFPAHMABHROE **ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ** 

r.KACHPPICE

Roigeino Lams

<sup>\*</sup>О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.