



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022918

«27» 07 2024 г. г. Махачкала.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акт проверки № 022918 от 22.07.2024г

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, ул. А. Исмаилова, д. 62, «Б»

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____
 Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____
 Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ООО ЧК «ЖУ - 14» г. Махачкала.

ВЫДАНО: ОАО «Махачкалаводканал» г. Махачкала.
 (Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	В ходе проведенной 22.07.24г проверки установлено, что давление холодного водоснабжения на входе в дом №62 «Б» ул. А. Исмаилова, г. Махачкала составило P = 2,1 кг/см ² при замере давления в точке водоразбора в кв. 29, составило P = 2,002 кг/см ² что не соответствует вчет нормативному уровню.	Обеспечить нормативную подачу холодного водоснабжения в дом №62 «Б» ул. А. Исмаилова, г. Махачкала.	13.08.2024

