ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г. Махачкала. пр. Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36, Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ №022523

« <u>28</u> »	июля	2021	Γ.
	дата		

Год постройки:

Кол-во этажей: Кол-во секций:

РД, г.Махачкала

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акта инспекционной проверки № 029031 от 28 июля 2021 г.

(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

<u>ПО АДРЕСУ:</u> г. Махачкала, тер. сдт. «Пальмира», д.319 «а»

Материал стен:

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАПРФ)

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Площадь (кв.м): общая дома	подвала: кровли: придом.те	ерритории			
ВЫДАНО: ОАО «Махачкалаводоканал», ИНН 0560037035 (Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)					
Код	Установленные нарушения правил и норм по	Мероприятия (работы),	Сроки		
наруше-	использованию, сохранности и эксплуатации	подлежащие исполнению	исполнения		
ния	жилищного фонда	для устранения			
		допущенных нарушений			
Нарушен п. 1 Приложения N 1 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,	На границе эксплуатационной ответственности жилого дома №319 «а» (водоразборный кран во дворе ж/дома) по адресу г. Махачкала, тер. сдт. «Пальмира» давление х/воды составило P=0,0 кгс/см.кв.	Обеспечить нормативную подачу х/ воды в жилой дом №319 «а» по адресу: г. Махачкала, тер. сдт. «Пальмира».			
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г.» № 354.			13.08.2021г		
<u>предписание выдал:</u> инспектор <u>ГЖИ РД Исагаджиев М.Х.</u>					
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕН	(Ф.И.О.,подпись)	20 Γ			
	олица(Ф.И.О.,подпись)				
ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПІ					
*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения					

