

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022546

«29» апреля 2021г.

г.Махачкала

(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акта проверки № 027437 от 29.04.2021г.

(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, ул. Магомедтагирова, д. № 182"а"

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____

Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____

Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ООО Финанс Компас

ВЫДАНО: ПАО «Россети Северный Кавказ»

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	Напряжение электрической энергии на вводе дом по адресу: г.Махачкала, ул. Магомедтагирова, д.182"а" составляет фаза А U = 251 Вольт, Фаза В U = 255 Вольт, Фаза С U = 250 Вольт, что не соответствует нормативному уровню предоставления коммунальных услуг потребителям, тем самым нарушен п.10 Приложения №1 и п.31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. №354. Замеры проведены FLUKE 302+ №44420341WS со сроком очередной поверки 02.06.2021г.	Обеспечить нормативную подачу электрической энергии в жилой дом № 182"а", ул. Магомедтагирова.	21.05.2021г.

ОТПРАВЛЕНО ПОЧТОЙ
« 30 » 04 2021 г.

