

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ №022388 - 1

« 08 » апреля 2021г

г. Махачкала

Выдано: Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах


Об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки №026708 от 08.04.2021г по результатам внеплановой выездной проверки Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Фонд) по распоряжению (приказу) от 02.04.2021г №42348, предметом которой являлась проверка исполнения предписаний по многоквартирному дому по адресу: Дербент, ул. Приморская, д. 4, корп. 1, выданных на основании акта проверки №026701 от 04.03.2021г по результатам плановой выездной проверки Фонда по распоряжению (приказу) от 12.01.2021г №41222.

Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений**Принять меры по:**

1. устранению посторонних шумов и вибраций при движении лифтовых кабин, а также при открывании/закрывании дверей лифта (ПСД) – до 30.04.2021г;
2. устройству бортиков вокруг отверстий в плите перекрытия над шахтой лифта (п. 5.2.6.3.3 ГОСТ 33984.1-2016) – до 30.04.2021г.

Предписание выдал:

Консультант (инспектор) ГЖИ РД



(подпись)

Муслимов Я.М.

(фамилия, имя, отчество)

Принимали участие:

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Предписание вручено:

" " 20 г.

(подпись)

представителю юридического лица

(ФИО, подпись)

Замечание по предписанию

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ).

