

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 05601об устранении нарушений законодательства, выявленных  
при проведении мероприятий по контролю« 19 » 02 2021 г.  
(дата вынесения)г. Каспийск  
(место составления)

ВЫДАНО:

ООО ЧК "Удача" ул. Байрамова, 8, г. Каспийск  
(указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и

место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю)

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в  
акте проверки № 026375 от 19.02.2021 г.  
по результатам лицензионного контроля, выявленных:г. Каспийск, ул. Орджоникидзе, д. 18  
(наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
1	п. 5.2.24 ПИТЭЖФ ч. 6 пост. Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 г.	Установить контрольно-измерительные приборы на границе эксплуатационной ответственности МКД № 18, по ул. Орджоникидзе, д. 18	01.03.2021 г.
2	п. 15 приложения 1 пост. Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354	Обеспечить нормативной температурой воздуха жилые помещения (кв.) № 6, МКД № 18, по ул. Орджоникидзе, г. Каспийск	01.03.2021 г.
3	п. 5.1.2 ПИТЭЖФ ч. 6 пост. Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003 г.	устранить течь запорной арматуры на трубопроводе ЦО	01.03.2021 г.

