

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г. Махачкала, пр-кт. И.Шамиля, 58а

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022971

« 24 » сентября 2021г.

г.Каспийск

(место составления)

ВЫДАНО : ООО «Каспий Тепло Сервис» г.Каспийск , ул. Байрамова, д.18

(указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и

место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю)

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки № 029920 от 24.09.2021г. по результатам лицензионного контроля выявленных:

ул.Халилова, д.30 «а» г.Каспийск

(наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений законодательства	Сроки устранения
1.	п. 5.3.4. Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 г. №170; ч.2 ст.162 Жилищного кодекса РФ	Установить на вводе до задвижки в многоквартирный жилой дом по ул. Халилова д.30 «а» КИП сети горячего водоснабжения для замера температуры и давления в сети ГВС	10.10.2021г.

Разъяснено, что неисполнение законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с частью 24 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Сведения об исполнении предписания предоставляются в Государственную жилищную инспекцию Республики Дагестан после срока, указанного в предписании.

Усеев Рухмаи Хусейнович


(фамилия, имя отчество, должность и личная подпись представителя юридического лица, сведения о документе, подтверждающем его полномочия,

либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя и № и дата свидетельства о его государственной регистрации)

Должностное лицо,

выдавшее предписание

М.П.


(подпись)

Айгумов Х.А.

(фамилия и инициалы)