Приложение 7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля , 58а Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 020356

«11» марта 2021 г. г. Махачкала

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки №026934 от 11.03.2021г.

ПО АДРЕСУ: РД, г. Махачкала, ул. Гейдара Гасанова, МКД д.29, кв.97

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: 1967

Кол-во этажей: 5 Кол-во секций: 6 Материал стен: крупнопанельные

Площадь (кв.м): общая дома: 4763,3 подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ООО "УК-ЖЕ" г. Махачкала

ВЫДАНО: ООО "Хаспатзарие" г. Махачкала

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

пр. Петра I, д. №25-а

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	п.21 пост. Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 „ЖКУС и ПП в МКД и ж/домов", Прил. №1, „ПиНТЭЖФ", утв. постан. Госстроя России 27.09.2003г. №170; График работы сант/тех. ком., утв. УК.	Восстановить циркуляцию горячей воды по всем стоякам в МКД, в соответствии с требованиями к качественному горячему водоснабжению в системах отопления, в соответствии с температурой воздуха	15.03.21г.

Вход. № 18 ТСН
«11» 03 2021 г.
ООО «Дагестанэнерго»
Отдел делопроизв.-досъе

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: Касасбеков Р.Р.
(Ф.И.О.,подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: Алиев Б.М.
(Ф.И.О.,подпись)

Аминурзаев Ф.М. Бутаева Р.М.
(Ф.И.О.,подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: "11" 03 20 21 г Бутаева

представителю юридического лица Уполном. по доверен. № 68 от 22.12.2020 г ООО "Участник"
(Ф.И.О.,подпись)

физическому лицу Алиев Б.М.
(Ф.И.О.,подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)