Приложение 7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля , 58а Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 020352

«25» 02 2021 г. г. Махачкала

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 026926 от 25.02.2021г

ПО АДРЕСУ: РД, г. Махачкала, пр. Гамидова, МКД № 81

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: 1983

Кол-во этажей: 9 Кол-во секций: 7 Материал стен: крупнопанельные

Площадь (кв.м): общая дома: 11978,9 подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ТСН "Смарт" г. Махачкала

ВЫДАНО: ОАО "Махачкалатеплосервис" г. Махачкала

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

ул. И. Казака, 9 № 31 г

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	п. 21 пост. Правительства РФ от 06.05.2011г № 354, ПКУС и ПП в МКД и ж/домов"; Приложение № 1 к "ПиНТЭЭМФ", утв. пост. Госстроя России 27.09.2003г № 170; График отработки технологических утв. РСО.	Восстановить параметры теплоносителя на вводе в МКД, в соответствии с требованиями к качественному регулированию воды в системах отопления, в соответствии с температурой наружного воздуха.	04.03.21г

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: Гасанбеков Ф.Р.
(Ф.И.О.,подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: Сайпудаев Р.М.
(Ф.И.О.,подпись)
Мурзаев М.Т.
(Ф.И.О.,подпись)
Тимофеева А.И.
Мусаева П.Ю.

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: "25" 02 2021 г

представителю юридического лица Сайпудаеву Р.М. доверенность № 7 от 25.02.2021 г.
(Ф.И.О.,подпись)

физическому лицу
(Ф.И.О.,подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.
**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)

ПРИНЯТО
ОАО "Махачкалатеплосервис"
Подпись
"26" 02 2021 г.