

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г. Махачкала, пр-кт. И. Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 020612

«26» 04 2021 г. г. Фербен

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Мта проверки № 027198 от 26.04.2021

ПО АДРЕСУ: г. Фербен, ул. Зевед, д. 3

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: 1988
 Кол-во этажей: 5 Кол-во секций: 7 Материал стен: Кирпичная кладка
 Площадь (кв.м): общая дома: 680,6 подвала: _____ кровли: _____ придом. территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

Том «Нафис-Кара» г. Фербен
ВЫДАНО: Мамриханову Мамрихану Юсуповичу
 (Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
4.2.1.6	На торцевой стене с северной стороны МКД №3 установленное металлическое решетчатое ограждение не плотно прилегает к стене, через решетчатое ограждение во время дождя вода просачивается в квартиру	Заделать межпанельный шов, устранить течь, восстановить уклон гидроизоляции вент. труб	26.05.21г
4.6.1.1	Водосточная труба не доведена до карнизного уровня	Довести водосточную трубу до карнизного уровня	26.05.21г
5.9.3	В санузле обнаружены следы протечки воды с потолка	Устранить течь канализационной трубы в санузле	26.05.21г

