Приложение 7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля , 58а Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022924

«03» 08 2021 г. г. Махачкала.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акт. проверки №029139 от 02.08.2021г

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, ул. Ахундова, 32 РД

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____

Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____

Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

Частный дом.

ВЫДАНО: ОАО „Махачкалаводоканал" г. Махачкала.

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	На момент проверки 02.08.21г установлено, что при замере давления холодного водоснабжения в точке водоразбора (в ванной) в доме №32 ул. Ахундова составило P= 0,7 кг/см² что не соответствует нормативному уровню.	Обеспечить нормативную подачу холодного водоснабжения в дом №32 по ул. Ахундова г. Махачкала.	18.08.21г

04 08 556

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: Махмудов М.М.
(Ф.И.О.,подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: _____
(Ф.И.О.,подпись)

_____
(Ф.И.О.,подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: "_____"_____20_____г

представителю юридического лица _____
(Ф.И.О.,подпись)

физическому лицу _____
(Ф.И.О.,подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ _____

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)