

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 08952

**об устранении нарушений законодательства, выявленных
при проведении мероприятий по контролю**

« 25 » ноября 2021г
(дата вынесения)

г. Махачкала
(место составления)

ВЫДАНО: ООО «УО-6.» г. Махачкала, пр. Гамидова, 24

(указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и

место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю)

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в
акте проверки № 030634 от «24» ноября 2021 г.
по результатам лицензионного контроля, выявленных:

Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Гамидова, д. 24

(наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
	<p>Установлено, управляющей организации ООО «УО-6.» на проверку представлен договор № 002 от 30.01.2020г. на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) на 29 газифицированных многоквартирных домов находящихся в обслуживании ООО «УО-6.» со специализированной организацией АО «Газпром газораспределение Махачкала». Согласно п. 7.1 договор действует с 30.01.2020г. по 30.01.2021г. т.е. на 1 год, что не соответствует п.37 ППРФ № 410 от 14.05.2013г. На основании п. 37 постановления Правительства РФ "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" от 14.05.2013 N 410, договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования заключается в письменной форме на срок не менее 3 лет и вступает в силу со дня его подписания последней из сторон этого договора.</p> <p>На многоквартирный дом по пр. Гамидова, д.81, не представлен договор на выполнение работ по техническому и аварийному обслуживанию внутридомового газового оборудования (ВДГО). Нарушены п. 5.5.6 Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", п.17, п. 37 Постановление Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410, п.1 Постановление Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491.</p>	<p>Представить договор на ВДГО заключенный со специализированной организацией АО «Газпром газораспределение Махачкала» со сроком не менее 3 года, с приложением, в котором указаны все объекты (МКД) находящиеся под управлением ООО «УО-6.» г. Махачкала. В</p>	<p>07.12.2021г.</p>

--	--	--	--

разъяснено, что неисполнение законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с частью 24 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Сведения об исполнении предписания предоставляются в Государственную жилищную инспекцию Республики Дагестан в течение 3 дней после срока, указанного в предписании.

М. Амиров Рустамов Н. З 000, 90-05

(фамилия, имя, отчество, должность и личная подпись представителя юридического лица, сведения о документе, подтверждающем его полномочия)

Вх № 157 от 25.11.21г.

либо фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя и № и дата свидетельства о его государственной регистрации)

Должностное лицо,
выдавшее предписание

[Подпись]

(подпись)

Исагаджиев М.Х.
(фамилия и инициалы)

М.П.