

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022655

« 27 » 05 20 21 г. с. Черняевна

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 028337 от 27.05.2021г.

ПО АДРЕСУ: р-н Кизильский, ул. Ленина, д 36, с. Черняевна

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____
 Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____
 Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ВЫДАНО: ПАО «Россети Северный Кавказ»
 (Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	в с/е Черняевна, Кизильского района в нежилом доме напряжение в электропроводах не соответствует требованиям законодательства РФ о технических регламентах ГОСТ Р 54149 (ГОСТ 13109-97)	В нежилом доме по адресу, ул. Ленина, д 36, с. Черняевна, Кизильского района обеспечить напряжение электропроводов в электропроводах согласно ПУЭ в МКД и т.д.	
	Нарушением п 38 постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354, Правительством Республики Дагестан представленная компания обеспечить напряжение электропроводов в электропроводах согласно ПУЭ в МКД и т.д.	ГОСТ Р 54149 (ГОСТ 13109-97)	30.06.2021г.

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: _____ *Мирошников М.М. Директор*
(Ф.И.О.,подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: _____ *Васильев М.А.*
(Ф.И.О.,подпись)
_____ (Ф.И.О.,подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: " _____ " _____ 20 _____ г

представителю юридического лица _____ *Заместителю председателя ме. являюсь*
(Ф.И.О.,подпись)
физическому лицу _____ (Ф.И.О.,подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ _____

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)