

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г. Мажачкала, пр-кт. И. Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

04372

ПРЕДПИСАНИЕ №

об устранении нарушений законодательства, выявленных при проведении мероприятий по контролю

« 08 » 09 2021 г.
(дата вынесения)

г. Дербент.
(место составления)

ВЫДАНО: ООО «Центральный» г. Дербент.
(указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и

ул. Ленинградская, д. 37.
место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю)

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки № 028822 от 08.09.2021 г по результатам лицензионного контроля, выявленных:

г. Дербент, ул. Т. Амирова, д. 14.
(наименование и адрес объекта)

| № п/п | Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта | Подлежащие устранению нарушения законодательства | Сроки устранения |
|-------|---|---|------------------|
| | п. 3.2.8 | В порезе №1 и №2 произведена застилка в районе окраски и побелочного слоя. | 08.10.2021 г. |
| | п. 5.6.2. | Заизолировать в подвальной электрощитке оголенные скрутки электропроводки | 08.10.2021 г. |
| | п. 4.8.1. | В первом порезе между 1-й и 2-й этажом установить поручни на перила | 08.10.2021 г. |
| | п. 4.6.3.6 | Привести в нормативное состояние врезную трубу находящуюся в горелочной части трубы со стороны второго пореза | 08.10.2021 г. |

