

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № [REDACTED] 07104

об устранении нарушений законодательства, выявленных при проведении мероприятий по контролю

« 26 » 03 2021 г.
(дата вынесения)

Махачкала
(место составления)

ВЫДАНО:

ООО «ЖК №16»⁴, ул. Героев 8/а
(указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и

место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю)

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки № 026830 от 26.03.2021г. по результатам лицензионного контроля, выявленных:

г. Махачкала, ул. Абулханова 10
(наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
	п. 4.8.1, 4.8.2, 4.8.6	1) восстановить перила и ограждения на перилах	09.04.21г.
	п. 3.3.3	2) загерметизировать вент. крошину на первом этаже	09.04.21г.
	п. 4.13.2	3) установить перфор. косяк стекла	09.04.21г.
	4.7.3	4) восстановить освещение на первом этаже	09.04.21г.
	4.2.3.3	5) устранить расслоение стеновых перегородок	09.04.21г.
	4.6.3.3 ПитлГТ ш.ор	6) устранить ржавчину на кр.бачке	09.04.21г.

