

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015 г. Махачкала. пр. И.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022017

« 24 » февраля 2021 г

Каспийск.
(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 026779 от 20 февраля 2021 года

(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: г. Каспийск, ул. Ленина, д. 32, 34, 36, 38.

(адрес местонахождения нарушителя)

ВЫДАНО: ООО «Каспий Тепло Сервис»

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению дл устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	<p>В точке водоразбора ванной комнаты квартиры 43 многоквартирный дом 32 по ул. Ленина, г. Каспийск температура горячей воды составляет $T=49^{\circ}\text{C}$. При температуре наружного воздуха $T=-2^{\circ}\text{C}$ на вводе в дом параметры теплоносителя составляют: $T_{\text{п.}}=65^{\circ}\text{C}$, $T_{\text{обр.}}=53^{\circ}\text{C}$, что не соответствуют нормативному уровню.</p> <p>В точке водоразбора ванной комнаты квартиры 5 многоквартирный дом 34 по ул. Ленина, г. Каспийск температура горячей воды составляет $T=48^{\circ}\text{C}$. На вводе в дом параметры теплоносителя составляют: $T_{\text{п.}}=64^{\circ}\text{C}$, $T_{\text{обр.}}=46^{\circ}\text{C}$, что не соответствуют нормативному уровню (норма $T_{\text{п.}}=70,5^{\circ}\text{C}$, $T_{\text{обр.}}=54,3^{\circ}\text{C}$ согласно утверждённому графику).</p> <p>Замеры производились термометром ТТЖ-М прошедший госповерку в 2020г.</p> <p>Нарушен: п. 31 и п. 5 приложения 1 постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354; п. 15 ст. 161 ЖК РФ.</p>	<p>Довести параметры горячей воды в точках водоразбора квартир и теплоносителя на вводе в указанных домов до нормативного уровня.</p>	05.03.2021г

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: Г.М. Юсупов

(Ф.И.О.,подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: Заместитель управляющей компании и другие

(Ф.И.О.,подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: "24" 02 2021г.

представителю юридического лица Заместитель управляющей компании и другие

(Ф.И.О.,подпись)

физическому лицу _____

(Ф.И.О.,подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ _____

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19.5 ч.1 КоАП РФ)