

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 07406
об устранении нарушений законодательства, выявленных
при проведении мероприятий по контролю

«18» января 2021г

(дата вынесения)

г. Каспийск

(место составления)

ВЫДАНО:

ООО УО «Экспжилсити»

(указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и

г. Каспийск, ул. Орджоникидзе, д. 27

место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю)

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки № 026117 от 18.01.2021г. по результатам лицензионного контроля, выявленных

г. Каспийск, ул. Мира, д. 8, кв. 2

(наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
1.	5.2.1 постановление Госстроя РФ от 27.09.2003г. № 170.	Обеспечить равномерное распределение теплоносителя по стоякам в многоквартирном доме 8 по ул. Мира, г. Каспийск.	26.01.2021г.

разъяснено, что неисполнение законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с частью 24 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Сведения об исполнении предписания предоставляются в Госжилинспекцию РД в течение 3 дней после срока, указанного в предписании.

Калабагова Зюльмира Абдурашитовна - директор ООО УО «Экспжилсити»

(фамилия, имя, отчество, должность и личная подпись представителя юридического лица, сведения о документе, подтверждающем его полномочия)

Калабагове З.А.

З.А.

18.01.2021

либо фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя и № и дата свидетельства о его государственной регистрации)

Должностное лицо,
выдавшее предписание



(подпись)

Юсупов Г.М.

(фамилия и инициалы)