Приложение 7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля , 58а
Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 05610

об устранении нарушений законодательства, выявленных при проведении мероприятий по контролю

«2» 02 2021 г. г. Каспийск.
(дата вынесения) (место составления)

ВЫДАНО: ООО УК „Кембрий" г. Каспийск, ул. Гамзатова 43а
(указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и место жительства индивидуального предпринимателя,в отношении которого проведено мероприятие по контролю)

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки № 026245 от 2.02.2021г
по результатам лицензионного контроля, выявленных:

г. Каспийск, ул. С. Стальского 20
(наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
	п.п. 5.3.2, 5.3.6 Пост. Госстроя РФ №170	Устранить течь бойлера.	18.02.2021г

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения

разъяснено, что неисполнение законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с частью 24 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Сведения об исполнении предписания предоставляются в Государственную жилищную инспекцию Республики Дагестан после срока, указанного в предписании.

Представителя по доверенности не явился

(фамилия, имя, отчество, должность и личная подпись представителя юридического лица, сведения о документе, подтверждающем его полномочия,

либо фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя и № и дата свидетельства о его государственной регистрации)

Должностное лицо,
выдавшее предписание

(подпись)

Абдурахманов М.М.

(фамилия и инициалы)

М.П.

Получ. 04.02.21 13:30