

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022928

«17» 08 2021 г. г. Махачкала.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акт проверки № 028959 от 17.08.2021г

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, ул. Богатырева д. №5

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____
 Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____
 Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ВЫДАНО: ОАО «Махачкалаводканал» г. Махачкала.
 (Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	<p>На момент проверки 17.08.2021г установлено, что давление холодного водоснабжения на вводе в дом №5 по ул. Богатырева г. Махачкала составило $P = 1,8 \text{ кг/см}^2$ на 5-ти этажном МКД давление в точке водорозбора в ванной кв.13 составило $P = 0,0 \text{ кг/см}^2$ что не соответствует нормативному уровню.</p>	<p>Обеспечить нормативную подачу холодного водоснабжения в МКД по ул. Богатырева д. №5 г. Махачкала</p>	31.08.21г
		23 07 21	

