

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г. Махачкала, пр-кт. И. Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022939

«08» 09 2021 г. г. Махачкала.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акт проверки № 028990 от 06.09.2022г

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, ул. А. Ашьева, д. ф. РД

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____

Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____

Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом. территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ООО „УК-15“ г. Махачкала.

ВЫДАНО: ОАО „Махачкалаводоканал“ г. Махачкала.
(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	В ходе проведенной 06.09.2022г проверки установлено, что давления холодного водоснабжения на вводе в дом №1 по ул. А. Ашьева, д. Махачкала, составило $P = 1,8 \text{ кг/см}^2$ на 5-ти этажной МКД, при замере в точке водоразбора кв 17 составило $P = 0,8 \text{ кг/см}^2$ что не соответствует нормативному уровню ТМ-510Р00 с датой очередной проверки 09.2022г.	Обеспечить нормативную подачу холодного водоснабжения в дом №1 по ул. А-Ашьева г. Махачкала.	14.09.22г
		08 09 22	21

