

ПРЕДПИСАНИЕ № 021272

«10» марта 2021 г.

РД, г.Махачкала  
место составления)

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ:** акта инспекционной проверки № 026841 от 10 марта 2021 г.  
(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

**ПО АДРЕСУ:** г. Махачкала, ул.Циолковского, д.40

**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:**

Год постройки: \_\_\_\_\_  
Кол-во этажей: \_\_\_\_\_ Кол-во секций: \_\_\_\_\_ Материал стен: \_\_\_\_\_  
Площадь (кв.м): \_\_\_\_\_ общая дома: \_\_\_\_\_ подвала: \_\_\_\_\_ кровли: \_\_\_\_\_ придом.территории \_\_\_\_\_

**ВЫДАНО:** ПАО «Россети Северный Кавказ»

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
Ст. 7.23 КоАП РФ	<u>Нарушение правила предоставления коммунальных услуг населению, а именно: 09.03.2021г. в 16:00 в доме № 40 по ул.Циолковского, г.Махачкала, был установлен регистратор показателей качества электрической энергии Парма РК 1.01 № 0292,со сроком очередной проверки 02.02.2024 г.. Согласно протокола № 12 от 10.03.2021 г. отклонения частоты и напряжения, суммарный коэффициент гармонических составляющих и коэффициенты n-й гармонической составляющей напряжения не находятся в границах установленных норм в соответствии п.п.4.2.1.,4.2.2.,4.2.4. ГОСТ 32144 , что не соответствует нормативному уровню предоставления коммунальных услуг потребителям. Нарушены п. 9,10 Приложения № 1 и п.31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354.</u>	Обеспечить нормативную подачу электрической энергии в жилой дом № 40, ул.Циолковского, г. Махачкала.	18.03.2021г

ОТПРАВЛЕНО ПО  
«11» 03 21

--	--	--	--



**ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:** Инспектор ГЖИ РД Лукманов Н.Л.  
(Ф.И.О.,подпись)

**ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:** \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.,подпись)

**ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО:** " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ **20** \_\_\_\_\_ г

представителю юридического лица \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.,подпись)

**ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ** \_\_\_\_\_

\*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.  
 \*\*За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)