

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

06650

ПРЕДПИСАНИЕ № _____
об устранении нарушений законодательства, выявленных
при проведении мероприятий по контролю

« 15 » 03 2021 г.
 (дата вынесения)

г. Каспийск
 (место составления)

ВЫДАНО:

ООО УК "Наш Дом Прогресс" г. Каспийск
 (указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и
 г. Каспийск, ул. Каспийская, д. 6 а
 место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю)

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в
 акте проверки № 024098 от 15.03.2021 г.
 по результатам лицензионного контроля, выявленных:

г. Каспийск, ул. Каспийская, д. 6 Б.
 (наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
	В ходе проверки установлено, что в подвальном помещении по адресу ул. Каспийская, д. 68 находится эл. щит с индив. прибором учета на эл. жергине. В случае замыкания проводов подвального помещения есть угроза замыкания и выхода из строя эл. щита.	Принять меры по переносу эл. щита с ЖПУ, в связи с угрозой замыкания эл. щита, в случае замыкания проводов подвального помещения.	15.04.2021

