

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 021280

« 02 » 02 2021 г.

Махачкала**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ:** акт проверки № 026614 от 26.02.21г.**ПО АДРЕСУ:** г. Махачкала, ул. А.Юсупова, 10**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:**Год постройки: 2010Кол-во этажей: 10 Кол-во секций: 4 Материал стен: кирпичныеПлощадь (кв.м): общая дома: 11954,8 подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____**УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ**ООО УК «Баракат-М»**ВЫДАНО:** директору ООО УК «Баракат-М» Тагамову Г
(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	1) установка, что в кв. 38 имеется следы газа в земле и стенах	Провести ремонт кровли	
	2) в местах сопряжения лоджии с основной частью здания с нарушением стеной	либо провести общее собрание собственников	20.03.21г.
	имеется трещина, из-за чего происходит затопление квартир	помещений на предмет полной замены кровли	

