

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г. Махачкала, пр. Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ №022393« 04 » марта 2021гг. Махачкала**Выдано: Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах**

Об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки №026701 от 04.03.2021г по результатам плановой выездной проверки Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Фонд), согласно распоряжению (приказу) от 12.01.2021г №41222, предметом которой являлось осуществление регионального жилищного контроля за соответствием деятельности Фонда установленным требованиям в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы в 2020 году, утвержденном постановлением Правительства РД от 08.06.2020г №112, в жилом доме по адресу: г. Дагестанские Огни, ул. В. Чкалова, д. 8.

Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений**Принять меры по:**

1. окраске фланцев систем г/х водоснабжения (п. 5.2.16 ПиН, ПСД) – до 26.03.2021г;
2. закреплению надлежащим образом труб г/х водоснабжения и канализации в подвальном помещении (п. 5.2.22 ПиНТЭЖФ) – до 26.03.2021г.

Предписание выдал:**Консультант (инспектор) ГЖИ РД**


(подпись)

Муслимов Я.М.
(фамилия, имя, отчество)**Принимали участие:**

_____ (ФИО, подпись)

_____ (ФИО, подпись)

Предписание вручено:

" " 20 г.

(подпись)

представителю юридического лица _____

(ФИО, подпись)

Замечание по предписанию _____

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ).

29 03 21
