ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г. Махачкала, пр. Шамиля, 58 а Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 020719

« 05 » августа 2021 г. г. Дербент
(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 028021 от 03 августа 2021 года
(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр -кт. Ленина, д.8

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: 1978 г.
Кол-во этажей: 5 Кол-во секций: 4 Материал стен: каменный
Площадь (кв.м): общая дома: 334450 подвала: ____ кровли: _____ придом. территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ
ООО «Коммунал» г.Избербаш

ВЫДАНО: МУП "Горводоканал" г. Избербаш.
(Официальное наименование **юридического**, должностного, физического лица – нарушителя)

код наруше - ния	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	На вводе в многоквартирный дом по адресу: г. Избербаш, пр-кт.Ленина, д.8 давление холодной воды в трубе на вводе МКД (границе эксплуатационной ответственности) составляет Р=0,0 кгс/см2, а водоразборном кране в квартире №2 составляет Р=0,0 кгс/см2, что не соответствует нормативному уроню (Р=2,2 кгс/см2,и Р=0,3 кгс/см2), СНиП 2.04.02-84, тем самым нарушены требования п.3 Приложение №1, п.21, п.31 «а» ППКУС ПП в МКД и жилых домов, утвержденный постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354.	Привести параметры холодного водоснабжения на вводе в МКД и в водоразборном кране в квартире №22 в соответствии СНиП 2.04.02-84 (нормативного уровня Р=2,2кгс/см2, Р=0,3 кгс/см2).	16.08.2021г.

код наруше-ния	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Срок исполнения

Примечание: 1. Пустые строки прочеркнуть; 2. При продолжении таблицы указать – на____листах.

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: Магомедов Р.Н
(Ф.И.О.,подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: Представитель МУП «Горводоканал», г. Избербаш на составлении предписания не принял участие, уведомлен надлежащим образом.
(Ф.И.О.,подпись)

(Ф.И.О.,подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: "__" _____ 2021 г.

физическому лицу _____
(Ф.И.О.,подпись)

представителю юридического лица МУП « Горводоканал» г.Избербаш
(Ф.И.О.,подпись)

МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» г. ИЗБЕРБАШ
ВХ. № 387
« 06. 08. 21 г.

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ _____

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)