

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022091

« 04 » 02 2021г

г.Махачкала

(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки №026057 от 04.02.2021г.

(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Учительская, д.13 «в», корпус 2.**ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:**

Год постройки: _____

Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____

Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ**ТСЖ «Тепло» г.Махачкала****ВЫДАНО:****ТСЖ «Тепло» г.Махачкала**

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	<u>Установлено, что по адресу г.Махачкала, ул.Учительская, д.13 «в», корпус 2 в подвальном помещении имеется вода по отдельным отсекам, течи инженерных коммуникаций не выявлено.</u> <u>Установлено, что вода в подвал поступает по старым лоткам для вводных труб инженерных сетей из подвала расположенного рядом многоквартирного дома №94 «б» по пр.А.Акушинского, по причине того, что подвал данного дома заполнен канализационными стоками, подвал данного дома расположен выше относительно подвала д.13 «в», корпус 2 по ул.Учительская. На момент проверки в многоквартирном доме №94 «б» по пр.А.Акушинского установлен насос для откачки воды. Нарушены п.4.1.15, п.3.4.8 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда".</u>	<u>Провести дезинфекцию подвального помещения многоквартирного дома по адресу г.Махачкала, ул.Учительская, д.13 «в», корпус 2.</u>	11.02. 2021г.

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения

Примечание: 1. Пустые строки прочеркнуть; 2. При продолжении таблицы указать на _____ листах.



ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: Магомедов М.Г.
(Ф.И.О.,подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: Нурмагомедов Х.А.
(Ф.И.О.,подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: "04" 02 2021

физическому лицу _____ (Ф.И.О.,подпись)
представителю юридического лица Нурмагомедов Х.А. (Ф.И.О.,подпись)

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРЕДПИСАНИЮ

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.
**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)