

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022802

04 октября 2021г.

г.Махачкала
(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 029347 от 04.10.2021г.

(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: г.Махачкала, с/т Тюльпан, ул.4-я Тюльпанная, д.58 (д.104, платежный код – 050120000 270).

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____

Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____

Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ВЫДАНО: ПАО «Россети Северный Кавказ» филиал «Дагэнерго»

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	В результате проведенной проверки по адресу: г.Махачкала, с/т Тюльпан, ул.4-я Тюльпанная, д.58 (д.104, платежный код – 050120000270) установлено, что напряжение в электрической сети на вводе в дом составляет: $U=180$ В, что не соответствует нормативным требованиям. Нарушены требования п.10 Приложения №1 и п.31 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г.» №354. Замеры произведены электроизмерительными клещами Fluke 302+ заводской номер №44420341WS со сроком поверки до 27.05.2022г.	Обеспечить нормативную подачу электроэнергии в жилой дом по адресу: г.Махачкала, с/т Тюльпан, ул.4-я Тюльпанная, д.58 (д.104, платежный код – 050120000270).	25.10.2021г.

ОТПРАВЛЕНО ПОЧТОЙ
« 13 » 10 2021 г.

