

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 021993**об устранении нарушений законодательства, выявленных
при проведении мероприятий по контролю****25 февраля 2021 г.**

(дата вынесения)

г. Каспийск

(место составления)

ВЫДАНО: ООО "Каспий Тепло Сервис", ИНН: 0545020100, г. Каспийск, ул. Байрамова, д. 18

(указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и

*место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю)*об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в
акте проверки № **026278** от **25.02.2021 г.**

по результатам лицензионного контроля, выявленных:

МКД по адресу: г. Каспийск, ул. Халилова, 28

(наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
	- п. 2.4 "СанПиН 2.1.4.2496-09. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 N 20 (с изм. от 02.04.2018); - пункт 5 приложения N 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354	Обеспечить температуру горячей воды в местах водоразбора МКД № 28 по ул. Халилова г. Каспийск независимо от применяемой системы теплоснабжения не ниже 60 °С и не выше 75 °С.	01.03.2021 г.

разъяснено, что неисполнение законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.


представитель ООО "Каспий Тепло Сервис" по доверенности № б/н от 25.02.2021 г. Усеев Р.Х.

(ФИО, должность и личная подпись представителя юридического лица, сведения о документе, подтверждающем его полномочия, либо ФИО индивидуального предпринимателя и № и дата свидетельства о его государственной регистрации)

Должностное лицо,
выдавшее предписание

М.П.

(подпись)

**Гаджиев Р.И.**

(фамилия и инициалы)

305 21
25 02 21
[Handwritten signature]