

## ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

## ПРЕДПИСАНИЕ № 021541

«25» 02

20 24 г.

г. Махачкала

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ:

акт. проверки № 26803 от 24.02.2024

ПО АДРЕСУ:

г. Махачкала, ул. Хизроева, д. 97

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: 1975

Кол-во этажей: 5

Кол-во секций: 3

Материал стен:

Площадь (кв.м): общая дома:

подвала:

кровли:

придом. территории

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ


ООО "УК-Порядок" г. Махачкала.

ВЫДАНО:

ОАО "Махачкалаводоканал" г. Махачкала.

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	В ходе проверки предписания № 021535 от 12.02.2024 установлено, что оно не исполнено а именно параметр холодного водоснабжения не вводе в дом № 97 ул. Хизроева г. Махачкала составил $p = 0,12 \text{ MPa}$ ( $\approx 2 \text{ кг/см}^2$ ), что не соответствует нормативному уровню. Нарушения требования п 1 и п 3 Приложения № 1 и п. 31 "Правил Предоставления коммунальных услуг собственникам	Обеспечить нормативную подачу холодного водоснабжения в дом № 97 по адресу: ул. Хизроева г. Махачкала	04.03.24



Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	<p>и пользователями помещений и многоквартирных домов и жилых домов:</p> <p>утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2012 №354</p> <p>При замере параметров водоснабжения в точке водоразбора (в ванной) в квартире №19 по ул. Хизроева, д.97 составил <math>R = 0,1 \text{ Pa}</math> (ок/см<sup>2</sup>) что не соответствует нормативному уровню.</p> <p>Замеры производились манометром ФТМПЗ Уфр ЭКО №013844 с датой очередной проверки от 07.2022</p>		

**ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ:**

*Мухомедов М. М.*  
(Ф.И.О., подпись)

**ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:**

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О., подпись)

**ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО:**

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г

представителю юридического лица \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., подпись)

физическому лицу \_\_\_\_\_

(Ф.И.О., подпись)

**ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ**

\*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

\*\*За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)

