

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г. Махачкала, пр. Шамиля, 58 а

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 019539

« 18 » февраля 2021 г.

Дербент (место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 012747 от 18 февраля 2021 года (инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 345 ДСД д.8-г

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: Кол-во этажей: Кол-во секций: Материал стен: Площадь (кв.м): общая дома: 21651.3 подвала: кровли: придом. территории

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ТСЖ «Рассвет» г. Дербент

ВЫДАНО: Председателю правления ТСЖ «Рассвет» Агаеву М.Б. (Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Table with 4 columns: код нарушения, Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда, Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений, Сроки исполнения. Row 1: Приказ Госстроя России от 03.05.2000 г. № 101, а также требования п. 3.8.5 «Правил безопасности в газовом хозяйстве» утвержденное Постановлением Госгортехнадзора России от 30.11.1998 г. № 71. Мероприятия: Представить в Госжилинспекцию РД и разместить в ГИС ЖКХ: - договор и акты выполненных работ о техническом диагностировании внутридомового газового оборудования со специализированной лицензированной организацией (в отношении многоквартирного дома со сроком эксплуатации 30 и более лет). Сроки: 18.03.2021 г.

