

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г. Махачкала. пр. И.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022290

« 22 » июля 2021 г

Каспийск.
(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 029066 от 21 июля 2021 года
(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: г. Каспийск, с/о. «Труд», ул. Линия 3-я, дом 490
(адрес местонахождения нарушителя)

ВЫДАНО: ООО «Каспэнергосбыт»
(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	<p>На вводе в жилой дом 490 по ул. 3-я Линия, с/о. «Труд», г. Каспийск напряжение в электросети составляет: $U = 187\text{Вт}$, что не соответствует нормативному уровню (норма $U = 220\text{Вт} \pm 10\%$).</p> <p>Нарушен: п. 31 и п. 10 приложения 1 постановления Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354; ч. 15 ст. 161 ЖК РФ.</p> <p>Замеры производились электрическими клещами 266 Clamp Meter, прошедший госповерку в 2021г.</p>	<p>Принять меры по доведению напряжения в жилом доме 490 до нормативного уровня.</p>	02.08.2021г

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: Г.М. Юсупов

(Ф.И.О.,подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:

Курбанов М. А

(Ф.И.О.,подпись)

(Ф.И.О.,подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: " 22 " 07 2021г.

представителю юридического лица

Курбанову М. А по доверен.

(Ф.И.О.,подпись)

физическому лицу

(Ф.И.О.,подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)

