Приложение 7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля , 58а Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022938

«01» 09 2021 г. г. Махачкала.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акт проверки № 029190 от 27.08.2021г

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, ул. Гагарина, д. 5 „а" кв 5

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____

Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____

Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ _____

ВЫДАНО: ПАО „Россети Северный Кавказ" – „Дагэнерго"

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

г. Махачкала, РД.

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	На момент проверки 27.08.2021г установлено, что при замере напряжения в электросети в кв.5 по ул. Гагарина, д.5 „а" г. Махачкала. составила U = 180 Вольт, что не соответствует нормативному уровню.	Обеспечить нормативную подачу электроэнергии в дом 5 „а" по ул. Гагарина. г. Махачкала, РД	10.09.2021г

Код наруше-ния	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: Махмудов М.М.
(Ф.И.О.,подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: _____
(Ф.И.О.,подпись)

_____
(Ф.И.О.,подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: "_____"_____20_____г

представителю юридического лица _____
(Ф.И.О.,подпись)

физическому лицу _____
(Ф.И.О.,подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ _____

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)