ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58 Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022113

«19» 02 2021 г. **г. Каспийск**
(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: **акта проверки № 026376 от 19.02.2021 г.**
(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: **г. Каспийск, ул. Орджоникидзе, д. 18**

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____

Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____

Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом. территории _____

ПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ВЫДАНО: **ООО "Каспий Тепло Сервис"**
(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	В ходе проверки установлено, что в многоквартирном доме, д.18 по ул. Орджоникидзе, г. Каспийск на границе эксплуатационной ответственности отсутствуют контрольно-измерительные приборы для измерения параметров теплоносителя.	Установить на границе эксплуатационной ответственности многоквартирного дома д.18 по ул. Орджоникидзе, г. Каспийск контрольно-измерительные приборы для измерения параметров теплоносителя.	01.03.2021г.
2	Температура воздуха в квартире (зал) №6 составляет Т=17^0 С, что ниже нормативного уровня.	обеспечить нормативным теплоснабжением кв. 6 указанного многоквартирного дома	01.03.2021г.

ПРЕДПИСАНИЕ ВЫДАЛ: **инспектор ГЖИ РД Магомедов Р.М.**
(Ф.И.О.,подпись)

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ: Законный представитель ООО «Каспий Тепло Сервис» не явился
(Ф.И.О.,подпись)

(Ф.И.О.,подпись)

ПРЕДПИСАНИЕ ВРУЧЕНО: "_____" _____ **2021г.**

представителю юридического лица _____
(Ф.И.О.,подпись)

физическому лицу _____
(Ф.И.О.,подпись)

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРЕДПИСАНИЮ _____

*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.
**За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст.19,5 ч.1 КоАП РФ)