

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

**ПРЕДПИСАНИЕ №022374-1**

«13» апреля 2021г

г. Махачкала

**Выдано: Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах**


Об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки №026720 от 13.04.2021г по результатам плановой выездной проверки Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Фонд), согласно распоряжения (приказа) от 02.04.2021г №42360, предметом которой являлось осуществление регионального жилищного контроля за соответствием деятельности Фонда установленным требованиям в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы в 2020 году, утвержденной постановлением Правительства РД от 08.06.2020г №112, в жилом доме по адресу: г. Каспийск, ул. Ильяшенко, д. 5.

**Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений****Принять меры по:**

1. установке бортиков вокруг отверстий в плите перекрытия над шахтой лифта – нарушение п. 5.2.6.3.3 ГОСТ 33984.1-2016 – до 30.04.2021г.

**Предписание выдал:**

Главный специалист-инспектор  
Госжилинспекции РД



(подпись)

**Диярханов Н.В.**  
(фамилия, имя, отчество)

**Принимали участие:**

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

**Предписание вручено:**

" " 20 г.

(подпись)

представителю юридического лица

(ФИО, подпись)

**Замечание по предписанию**

\*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.

\*\*За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ).

**ПРИНЯТО**

"13" 04 2021 г.