

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 021802

«18» января 2021 г.

г.Махачкала, п.Семендер
(место составления)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: _____ акта проверки № 026048 от 15.01.2021г.
(инспекционного обследования/освидетельствования/рассмотрения обращения - указать № и дату)

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, пос. «Семендер», ул.Кайтагская, д. 77 «а» (л/с ул.Кайтагская, д.89)
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____

Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____

Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____


УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

Частный жилищный фонд

ВЫДАНО: _____ *Россети Северная Кавказ - «Дагэнерго»*
ПАО «Дагестанская энергобытовая компания»
(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

Код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
	<p>Напряжение электрической энергии в сети дома по адресу: г.Махачкала, пос.«Семендер», ул.Кайтагская, д. 77«а» (л/сул.Кайтагская,д.89) составляет $U = 147.7$ Вольт, что не соответствует нормативному уровню предоставления коммунальных услуг потребителям, тем самым нарушен п.10 Приложения №1 и п.31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. №354. Замеры проведены токоизмерительными клещами FLUKE 302+ №44420341WS со сроком очередной поверки 02.06.2021г.</p>	<p>Обеспечить нормативную подачу электрической энергии в жилом доме по ул.Кайтагская, д. 77 «а» (л/с ул.Кайтагская, д.89) «Семендер».</p>	<p>20.01.2021г.</p>

исправлено и берито



 Дата: 18 01 2021 г.

