

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 00001 07975

об устранении нарушений законодательства, выявленных при проведении мероприятий по контролю

« 20 » 05 2021 г.
(дата вынесения)

г. Махачкала.
(место составления)

ВЫДАНО:

ООО, "Ук-Порядок" г. Махачкала.

(указать наименование и место нахождения юридического лица либо фамилию, имя и отчество и

ул. А. Исмаилова, д.12.

место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю)

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки № 028406 от 20.05.2021 г. по результатам лицензионного контроля, выявленных:

г. Махачкала, ул. Стояна Джурова, д.5
(наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
1.	Постановление Госстроя ДТГО от 27.09.2003г. "Об утвержденных Трехиш и норми технической эксплуатации жилищного фонда" п.5.7	Устранить засоры в вентиляционных каналах в 1-ом подъезде, д.5. ул. Стояна Джурова.	04.06.2021г.
2.	п.3.2.18 ПИМТЭМСР ДТГО 27.09.2003г.	Постановление электросчетчик закрыть на замок.	04.06.2021г.

