

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 00001 07913

об устранении нарушений законодательства, выявленных при проведении мероприятий по контролю

« 22 » 01 2021 г.
(дата вынесения)

г. Махачкала
(место составления)

ВЫДАНО: ООО "Ю-20" г. Махачкала пр. Талимова 81
(указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю)

об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки № 026346 от 22.01.2021 по результатам лицензионного контроля, выявленных:

г. Махачкала ул. О. Кошевого 34
(наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
1	пп. 4.6.3.6; 3.2.9; 5.6.2. «ПНТЗ ЖС Орн» ул.б.	Водосточные трубы и канализационные желоба засорены листьями и сухими ветками, имеются отдельные сколы асбестоцементного шифера	5.02.21.
2	пп. 10; 11 ПСОИ В МКД кадр вв 53. ул. пост. Прав. № соблюдена передача	ВРУ имеются оголенные участки проводов.	

