

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля, 58а

Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 022979

« 23 » 12 20 21 г. с. Шамулян.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: Акта проверки № 030549

ПО АДРЕСУ: _____

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА: _____

Год постройки: _____
 Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____
 Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ _____

ВЫДАНО: ПАО «Россети северный Кавказ»
 (Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	<p>в жилищном районе, с. Шамулян электроснабжение осуществляет ПАО «Россети Северный Кавказ» напряжение в электросети составило, ул. Богдреева, д 21 U=170в, ул. Богдреева, д 10 U=172в, ул. Школьной, д 1 U=130в, что не соответствует нормативному уровню предоставляемой коммунальной услуги потребителю электроэнергии в электросети согласно</p> <p>ГОСТ Р 54149 (ГОСТ 1310997) нарушены пункт 31 ПП от РФ от 06.05.2011 г. № 354.</p>	<p>ГОСТ Р 54149 (ГОСТ 1310997)</p>	04.02.2022

