

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015. г.Махачкала. пр.Шамиля, 58

Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ №022356**« 04 » марта 2021г****г. Махачкала****Выдано: Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах**

Об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки №026701 от 04.03.2021г по результатам плановой выездной проверки Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Фонд), согласно распоряжения (приказа) от 12.01.2021г №41222, предметом которой являлось осуществление регионального жилищного контроля за соответствием деятельности Фонда установленным требованиям в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы в 2020 году, утвержденной постановлением Правительства РД от 08.06.2020г №112, **в жилом доме по адресу: г. Кизляр, ул. Стальского, д. 12.**

Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений**Принять меры по:**

1. доведению отметов водосточных труб до нормативного уровня – нарушение п. 4.2.1.11 ПиНТЭЖФ– до 26.03.2021г;
2. закреплению лежней центральных стоек на двух анкерных болтах – нарушение ПСД – до 26.03.2021г;
3. обвязке стропильной ноги – нарушение ПСД – до 26.03.2021г;
4. установке накладки на центральной стойке у противопожарной перегородки – нарушение ПСД – до 26.03.2021г;
5. установке накладки на боковой стойке– нарушение ПСД – до 26.03.2021г;
6. закреплению ограждения кровли надлежащим образом, местами отсутствуют крепежные саморезы – нарушение ПСД – до 26.03.2021г;
7. окраске металлического швеллера двери брандмауэра– нарушение ПСД – до 26.03.2021г;
8. устранению течи канализационной вытяжки в чердачном помещении– нарушение ПСД – до 26.03.2021г;
9. закреплению зонт вентиляционных вытяжек надлежащим образом– нарушение ПСД – до 26.03.2021г;
10. функционированию подъездного освещения– нарушение ПСД – до 26.03.2021г.

Предписание выдал:**Главный специалист-инспектор
Госжилинспекции РД****Диярханов Н.В.**
(фамилия, имя, отчество)