

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

367015, г. Махачкала, пр. Шамиля, 58


Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

**ПРЕДПИСАНИЕ №022384****« 04 » марта 2021г****г. Махачкала****Выдано: Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах**

Об устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки №026701 от 04.03.2021г по результатам плановой выездной проверки Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Фонд), согласно распоряжению (приказу) от 12.01.2021г №41222, предметом которой являлось осуществление регионального жилищного контроля за соответствием деятельности Фонда установленным требованиям в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы в 2020 году, утвержденного постановлением Правительства РД от 08.06.2020г №112, в жилом доме по адресу: г. Дербент, ул. Вавилова, д. 11.

**Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений****Принять меры по:**

1. очистке чердачного помещения от остатков строительного материала (п. 3.3.4, п. 4.6.1.1 ПиНТЭЖФ) – до 26.03.2021г;
2. установке накладок на всех боковых стойках (ПСД) – до 26.03.2021г;
3. закреплению накладок на боковых стойках на 4 гвоздя по проекту (ПСД) – до 26.03.2021г;
4. обшивке слуховых окон пароизоляционной пленкой (ПСД) – до 26.03.2021г;
5. надлежащему соединению отрезков ограждения кровли (по ПСД нахлест 10 см.) – до 26.03.2021г;
6. очистке металлического ограждения кровли от коррозии и окраске масляной краской (п. 4.6.1.6 ПиНТЭЖФ) – до 26.03.2021г;
7. соединению металлического ограждения кровли на углах внахлест (ПСД) – до 26.03.2021г;
8. устройству обрамления вокруг слуховых окон (ПСД) – до 26.03.2021г.



**Предписание выдал:**

**Консультант (инспектор) ГЖИ РД**



(подпись)

**Муслимов Я.М.**  
(фамилия, имя, отчество)

**Принимали участие:**

\_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)

\_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)

**Предписание вручено:**

" \_ " 20 \_ г. \_\_\_\_\_ (подпись)

представителю юридического лица

\_\_\_\_\_ (ФИО, подпись)

**Замечание по предписанию**

\_\_\_\_\_

\*О выполнении мероприятий, изложенных в предписании, необходимо сообщить в Государственную жилищную инспекцию не позднее 3-х дней после истечения крайнего срока, обозначенного в предписании.  
\*\*За неисполнение предписания в срок, установлена административная ответственность (ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ).