Приложение 7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367015, г.Махачкала, пр-кт.И.Шамиля , 58а Телефон: (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс: (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 020504

«24» 09 2021 г. г. Махачкала.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ: акт пров № 029858 от 23.09.2021г

ПО АДРЕСУ: г. Махачкала, ул. Богатырева, д. 11 „б" РД

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ЖИЛОГО ДОМА:

Год постройки: _____

Кол-во этажей: _____ Кол-во секций: _____ Материал стен: _____

Площадь (кв.м): общая дома: _____ подвала: _____ кровли: _____ придом.территории _____

УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

ВЫДАНО: ОАО „Махачкалаводоканал" г. Махачкала.

(Официальное наименование юридического, должностного, физического лица – нарушителя)

код нарушения	Установленные нарушения правил и норм по использованию, сохранности и эксплуатации жилищного фонда	Мероприятия (работы), подлежащие исполнению для устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	На момент проверки 23.09.2021г установлено, что при замере давления холодного водоснабжения на вводе в дом №11„б" по ул. Богатырева. г. Махачкала составило P=2,7кг/см², что не соответствует нормативному уровню.	Обеспечить нормативную подачу холодного водоснабжения в дом №11„б" ул Богатырева, г. Махачкала	08.10.21г
		27 09 2021	

гл. специалист ГЖИ РД Магомудов М.М.